PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 144, fax. 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl

Kamień Pomorski, dnia 11...stycznia 2017r.

PS-N-HK-4400-13/17

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Unibórz

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz.1989), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412 tj. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 05 grudnia 2016r. w ramach kontroli wewnętrznej zakładu z wodociągu publicznego Unibórz:
– *Stacja uzdatniana wody w miejscowości Unibórz* - sprawozdanie nr LB/W/3305/2016 z dnia 03 stycznia 2017r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Unibórz w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zakład zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2016 pobrał w dniu 05 grudnia 2016r. w zakresie monitoringu przeglądowego próbkę wody z wodociągu publicznego Unibórz, *stacja uzdatniania wody w miejscowości Unibórz*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 72h, obecność i liczbę bakterii grupy coli, obecność i liczbę bakterii *Escherichia coli*, obecność i liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, barwę, mętność, zapach, przewodność elektryczną właściwą, żelazo ogólne, mangan, jon amonowy, azotany, azotyny, chlorki, siarczany, indeks nadmanganowy, kadm, chrom, rtęć, arsen, nikiel, miedź, selen, antymon, ołów, bor, sód, fluorki, cyjanki ogólne, benzo(a)piren, suma WWA, 1,2 Dichloroetan, suma tri i tetrachloroetanu, benzen, pestycydy chloroorganiczne, suma pestycydów.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach 1 - 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranych próbek wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Unibórz w badanym zakresie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Banasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:

1. Zakład Usług Publicznych
   ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo
2. Burmistrz Golczewa
   ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
   Powiatowy Inspektorat Weterynarii
   kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl *(wersja elektroniczna)*