PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72 – 400 Kamień Pomorski tel. 91 38 20 144, fax: 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl, e-Puap:/pssekamnimda/skrytka

Kamień Pomorski, dnia 30 listopada 2018r.

PS-N-HK-4400-331/18

Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Golczewo

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 1152 tj.) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz.1261 t.j. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 19 listopada 2018r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Golczewo – *ul. Krótka Oczyszczalnia, kran w pomieszczeniu socjalnym* – Sprawozdanie nr MWiŻ/2553/18 z dnia 22 listopada 2018r. i nr F-CHW/2554/18 z dnia 23 listopada 2018r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2018 pobrał w dniu 19 listopada 2018r. próbkę w zakresie monitoringu parametrów grupy A wody z wodociągu publicznego Golczewo – *ul. Krótka Oczyszczalnia, kran w pomieszczeniu socjalnym.* W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów po 72h, liczbę enterokoków kałowych, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: przewodność właściwą, zapach, pH, smak, mętność oraz barwę.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po analizie wyników badań pobranej próbki wody oraz ze względu na wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie złej jakości wody do spożycia w zakresie: indeksu nadmanganianowego **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Golczewo.**

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Banasiak

Otrzymują:
1. Gmina Golczewo – Zakład Usług Publicznych
   ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo
2. Burmistrz Gminy Golczewo (e-Puap)
3. a/a

Do wiadomości:
1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
   Powiatowy Inspektorat Weterynarii
   kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl *(wersja elektroniczna)*

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI