PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72 – 400 Kamień Pomorski tel. 91 38 20 144, fax: 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl, e-Puap:/pssekamnimda/skrytka

Kamień Pomorski, dnia 01 czerwca 2021r.

NHK.903.130.2021.SKK

Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Mechowo

Na podstawie § § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028 tj.), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 tj.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 24 maja 2021r. oraz w dniu 28 maja 2021r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Mechowo :

- *Stacja uzdatniania wody w miejscowości Mechowo, woda uzdatniona* – Sprawozdanie nr LB/W/1218/2021 z dnia 27 maja 2021r.
- *Sieć wodociągowa w miejscowości Mechowo, Mechowo 31, woda uzdatniona* – Sprawozdanie nr LB/W/1219/2021 z dnia 27 maja 2021r.
- *Stacja uzdatniania wody w miejscowości Mechowo, woda uzdatniona* – Sprawozdanie nr LB/W/1308/2021 z dnia 31 maja 2021r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mechowo w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2021 zakład pobrał w dniu 24 maja 2021r. próbki w zakresie monitoringu parametrów grupy A wody z wodociągu publicznego Mechowo– *Stacja uzdatniania wody w miejscowości Mechowo, woda uzdatniona* oraz *Sieć wodociągowa w miejscowości Mechowo, Mechowo 31, woda uzdatniona.* W zakresie fizykochemii oznaczono: pH, barwę, mętność, zapach, smak, przewodność elektryczną właściwą, jon amonowy, natomiast w zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 72h, obecność i liczbę bakterii grupy coli, obecność i liczbę Escherichia coli, obecność i liczbę enterokoków kałowych. Na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań nr LB/W/1217/2021 z punktu *Stacja uzdatniania wody w miejscowości Mechowo, woda uzdatniona* stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.: liczbę bakterii z grupy coli – 4 jtk/100ml. W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie złej jakości wody w zakresie obecności bakterii grupy coli.

Zakład w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadził badanie powtórkowe w dniu 28 maja 2021r.| W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: liczbę bakterii grupy coli. Na podstawie przedłożonego sprawozdania z badań nr LB/W/1308/2021 z dnia 31 maja 2021r. stwierdzono, iż parametr mikrobiologiczny został doprowadzony do wymaganej wartości. PPIS w Kamieniu Pomorskim wydał decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne. W związku z powyższym w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranych próbek wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mechowo.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kamieniu Pomorskim

Kierownik
Oddział Nadzoru Sanitarnego
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Kamieniu Pomorskim
mgr inż. Anna Omelańska

Otrzymują:
1. Gmina Golczewo – Zakład Usług Publicznych w Golczewie
   ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo
2. Burmistrz Gminy Golczewo, Gmina Golczewo (e-puap)
3. a/a

Do wiadomości:
1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
   Powiatowy Inspektorat Weterynarii *(e-puap)*

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI