Zakład Usług Publicznych
w Golczewie
Wpłynęło 13.03.2017
150

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 144, fax. 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl

Kamień Pomorski, dnia 09 marca 2017r.

PS-N-HK-4400-92/17

Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kretlewo

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz.1989), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412 tj. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 01 lutego 2017r. w ramach kontroli wewnętrznej zakładu z wodociągu publicznego Kretlewo:
– *Stacja uzdatniana wody w miejscowości Kretlewo* - sprawozdanie nr LB/W/185/2017 z dnia 10 lutego 2017r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zakład zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2017 pobrał w dniu 01 lutego 2017r. w zakresie monitoringu kontrolnego próbkę wody z wodociągu publicznego Kretlewo, *stacja uzdatniania wody w miejscowości Kretlewo*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: obecność i liczbę bakterii grupy coli, obecność i liczbę bakterii *Escherichia coli*, natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, barwę, mętność, zapach, przewodność elektryczną właściwą, jon amonowy.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach 1 - 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranych próbek wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kretlewo w badanym zakresie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Bandasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:

1. Gmina Golczewo - Zakład Usług Publicznych
   ul. Krótka 4, 72-410 Golczewo
2. Burmistrz Golczewa
   ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
   Powiatowy Inspektorat Weterynarii
   kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl *(wersja elektroniczna)*