PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72 – 400 Kamień Pomorski tel. 91 38 20 144, fax: 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl, e-Puap:/pssekamnimda/skrytka

NHK.903.9.2020.LP

Kamień Pomorski, dnia 08 czerwca 2020r.

Urząd Miejski w Golczewie
SEKRETARIAT
Wpł. 15. 06. 2020
Nr spr. ..... Zał. .....
Ref. .....

Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Niemica

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 1437 tj.) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 tj. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 18 maja 2020r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Niemica:

– *Stacja uzdatniania wody w miejscowości Niemica* – Sprawozdanie nr LB/W/1044/2020 z dnia 25 maja 2020r.

– *Sieć wodociągowa w miejscowości Niemica – hydrant nadziemny przy stacji uzdatniania wody* – Sprawozdanie nr LB/W/1045/2020 z dnia 25 maja 2020r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nd jakością wody zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2020 przedsiębiorstwo pobrało w dniu 18 maja 2020r. próbki w zakresie monitoringu parametrów grupy A wody z wodociągu publicznego Niemica – *Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Niemica* oraz *sieć wodociągowa w miejscowości Niemica – hydrant nadziemny przy stacji uzdatniania wody.* W zakresie fizykochemii oznaczono: pH, barwę, mętność, zapach, smak, przewodność elektryczną właściwą, jon amonowy, natomiast w zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 72h, obecność i liczbę bakterii grupy coli, obecność i liczbę Escherichia coli, obecność i liczbę enterokoków kałowych. W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranych próbek wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niemica.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Banasiak
specjalista do spraw zdrowia

Otrzymują:
1. Gmina Golczewo – Zakład Usług Publicznych w Golczewie ul. Krótka 2, 72-410 Golczewo
2. Burmistrz Gminy Golczewo, Gmina Golczewo (e-puap)
3. a/a

Do wiadomości:
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii (e-puap)

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

WYSŁANO
dnia 08.06.2020
l. dz. 5032
podpis